


MUNICÍPIO DE PÉROLA - PR



SIMBOLOGIA

N1	ESTRUTURA NORMAL, CIRCUITO SIMPLES
N1F	ESTRUTURA NORMAL, FIM DE LINHA
N3	ESTRUTURA NORMAL DE ANCORAGEM
DN3	ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO COM ANCORAGEM
C1	ESTRUTURA PASSANTE COM BRAÇO ANTI BALANÇO
C2	ESTRUTURA PASSANTE COM BRAÇO ANTI BALANÇO E CORDALHA AUXILIAR
C3	ESTRUTURA DE ANCORAGEM SIMPLES
CS	ESTRUTURA PASSANTE COM SUPORTE C+PINO E CORD. AUXILIAR
CH	ESTRUTURA PASSANTE COM SUPORTE HORIZONTAL
C4	ESTRUTURA DE ANCORAGEM DUPLA
DC3	ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO COM ANCORAGEM
CF	CHAVE FUSIVEL
PR	PARA RAIOS
TT	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO
SI-1	ESTRUTURA PASSANTE
SI-3	ESTRUTURA FIM DE LINHA
SI-13	ESTRUTURA PASSANTE COM DERIVAÇÃO
SI-4	ESTRUTURA COM ENCABEÇAMENTO DUPLO
SI-4T	ESTRUTURA COM ENCABEÇAMENTO EM TRAFÓ
	ATERRAMENTO
	REDE DE ALTA TENSÃO
	REDE DE BAIXA TENSÃO ISOLADA
	SITUAÇÃO À INSTALAR
	SITUAÇÃO À RETIRAR
	POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO T D150daN/10,5m
	POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO T D200daN/12m
	POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO T B300daN/10,5m
	POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO T B300daN/12m
	POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO T B600daN/10,5m
	POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO T B600daN/12m
	POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO T B-1,5 1000daN/10,5m
	POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO T B-1,5 1000daN/12m
	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO
	CHAVE FUSIVEL
	PARA RAIOS
Q 3x120(70)	REDE DE BT COM CABOS DE AL COLORIDO 120mm2 FASE E 70mm2 NEUTRO
Q 3x70(70)	REDE DE BT COM CABOS DE AL COLORIDO 70mm2 FASE E 70mm2 NEUTRO
3x35XLPE-15,8-6mm	REDE DE AT COM CABOS DE AL 35MM2-XLPE - 15kV + CORDALHA 6,4MM AUTO PROTEGIDA
3x02CA-13,8	REDE DE AT COM CABOS DE AL 0,2AWG/CA NÚ
	LUMINÁRIA DE LED COM POTÊNCIA DE 60W, FIXADA NO POSTE DA COPEL COM BRAÇO BR-02.
	LUMINÁRIA EXISTENTE
NOTAS:	
01- A CORDALHA MENSAGEIRO RDC DEVERÁ SER ATERRADA EM TODOS OS PONTOS DE ATERRAMENTO DA RSI OU QUANDO INDICADO	
02- NAS VIAS COM PREVISÃO DE LIGAÇÃO NOS DOIS LADOS, AS ESTRUTURAS RSI DEVERÃO POSSUIR ARMAÇÃO R11 NAS DUAS FACES DOS POSTES, PARA ANCORAGEM DOS RAMAIS DE LIGAÇÃO	
03- OS POSTES LOCADOS PROXIMOS AS ESQUINAS DEVERÁ ATENDER DISTÂNCIA MINIMA DE 2 METROS DO ALINHAMENTO PREDIAL	
04 - VÃO FROUXOS PROJETADOS EM ESQUINAS DEVERÃO ATENDER A NTC 856005	

Trecho 01
Esc.: 1/1100

Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda.

EMAIL: engenharia@acassessoriatecnica.com.br

Fone: (44)3624-7775

AVENIDA PIRAPÓ, 5538 - ZONA 1A, CEP- 87.502.140, UMUARAMA - PR

RESP. TÉCNICO - ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO - CREA: 24.80/D-PR

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBRA

EXTENSÃO DE RDU PARA ATENDER I.P

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA
C.N.P.J.: 81.478.133/0001-70

LOCAL

RUA FELINTO MULLER

PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

FOLHA

03
05

ESCALA

INDICADA

DATA

JANEIRO 2023